



**REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED
ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Savska cesta 28, 10000 Zagreb**

KLASA: 302-02/22-01/98
URBROJ: 510-02-02/01-22-12

Zagreb, 7. veljače 2022. godine

Temeljem članka 6. stavka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Narodne novine, broj 126/2021) te u skladu s točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 302-02/22-01/98, URBROJ: 510-02-02/01-22-03, u postupku koji se provodi u okviru poslova obnove, od strane naručitelja koji provodi postupke obnove sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne Novine, broj 102/2020, 10/2021 i 117/202), evidencijskog broja OB-G-K-56/21, Naručitelj, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, objavljuje:

II. OBJAŠNENJE S DOPUNOM DOKUMENTACIJE O NABAVI

IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE I MONTAŽE TIPSkih KUĆA - DRVENA MONTAŽNA GRADNJA (OKVIRNA SKELETNA KONSTRUKCIJA) NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE RH PROGLASILA KATASTROFU (SISAČKO-MOSLAVAČKA, KARLOVAČKA I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)

Temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata naručitelj daje objašnjenja Dokumentacije o nabavi, kako slijedi:

- 1. Gospodarski subjekti postavljaju sljedeća pitanja:*
 - *Objaviti troškovnik GO radova za kuću od 70 m² s ispravno postavljenim formulama, konkretno poglavlje Izolatorski radovi ne sumira poglavlje.*
 - *Kakvu točno zaštitu od sunca na PVC stolariji predvidjeti ponudom? U općima uvjetima poglavlja 9. PVC stolarija navedeno je „zaštita od sunčeva zračenja vanjskim roletama“, dok je u samim stavkama troškovnika navedeno „zaštita od sunca vanjskim zaokretnim kopcima (škure)“. Nadalje, molimo definirati materijal od kojeg se izrađuje zaštita od sunca, te što točno podrazumijevaju zaokretni kapci, da li su to dalmatinske škure – puna ispuna bez fiksnih ili pomičnih lamela, odnosno molimo detaljniji opis.*
 - *Da li je toplinska izolacija u ETICS sustavu debljine 10 ili 14 cm? U stavci 7.1. ETICS fasade navedeno je da se fasada izvodi od mineralne vune debljine 10 cm, a na samom kraju stavke 14 cm.*
 - *Da li se podnožje fasade izvodi od XPS-a debljine 8 cm ili 12 cm? Jedna i druga debljina se navode u stavci 7.2.*
- U objavljenim projektima nedostaju karakteristični detalji i opisi slojeva koji su naznačeni u presjecima. U troškovnicima u općim opisima je naznačeno „izvesti po projektu i detaljima iz*

nacrta“. Da bi smo znali koju tehnologiju ponuditi trebamo kompletne opise stavki odnosno karakteristične presjeke sa definiranim slojevima u projektima.

Naručitelj daje odgovore kako slijedi:

- *Zaštita od sunca na PVC stolariji se izvodi sa vanjskim zaokretnim kaptima od drveta (dalmatinske drvene škure, puna ispuna bez fiksnih ili pomičnih lamela).*
- *Toplinska izolacija fasade u ETICS sustavu se izvodi od mineralne vune debljine 10,0 cm.*
- *Toplinska izolacije sokla fasade u ETICS sustavu se izvodi od XPS-a debljine 8,0 cm.*

Naručitelj će objaviti *kompletne opise stavki odnosno karakteristične presjeke sa definiranim slojevima u projektima* nakon što mu isti budu dostavljeni od projektanta.

Naručitelj uz ovo objašnjenje dostavlja ispravljene troškovnike za Građevinske i obrtničke radove.

Naručitelj ovo objašnjenje s dopunom stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na vlastitim internetskim stranicama te se ono nadalje smatra dijelom Dokumentacije o nabavi.

Služba za javnu nabavu